

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
32/1/1	в коридоре на первом этаже в месте расположения кабинета №14 «Учительская» и кабинета медпункта составляет менее 1,2 метра(фактически 0,33 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.27);	01.06.2014	
32/1/2	ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету в коридоре на первом этаже в месте расположения помещения бывшей котельной и помещения библиотеки составляет менее 1,2 метра(фактически 0,7 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.27)	01.06.2014	
32/1/3	на первом этаже восточной лестничной клетки ширина восточного эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 метра(фактически 0,88 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.16);	01.06.2014	
32/1/4	на первом этаже восточной лестничной клетки ширина западного эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 метра(фактически 0,86 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.16)	01.06.2014	
32/1/5	на втором этаже восточной лестничной клетки ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 метра(фактически 0,88 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.16);	01.06.2014	