

32/1/6	ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету в коридоре на втором этаже в месте расположения помещения музея и помещения лаборантской кабинета №31 составляет менее 1,2 метра(фактически 1,13 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.27);	01.06.2014	
32/1/7	на втором этаже центральной лестничной клетки ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 метра(фактически 0,78 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.16);	01.06.2014	
32/1/8	на первом этаже центральной лестничной клетки ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 метра(фактически 0,80 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.16);	01.06.2014	
32/1/9	на втором этаже западной лестничной клетки ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 метра(фактически 0,75 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.16)	01.06.2014	
32/1/10	на первом этаже западной лестничной клетки ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 метра(фактически 0,9 метра).	(СНиП 21-01-97* п.6.16);	01.06.2014	
32/1/11	на втором этаже ширина эвакуационного выхода в свету составляет 1,1 метра напротив кабинета №35 в коридоре ведущего в западную лестничную клетку.	(СНиП 21-01-97* п.6.16);	01.06.2014	
32/1/12	на втором этаже около восточного эвакуационного выхода актового зала в коридоре ведущего в западную лестничную клетку ширина эвакуационного выхода в свету составляет 1 метр.	(СНиП 21-01-97* п.6.16).	01.06.2014	